Результаты производственного контроля
(Елецкий район, Елецкий сельсовет) 2021 г.

№ пп	Определяемые показатели	Норматив Единицы измерений	д. Трубицино (на выезде) 20.10.21	д. Трубицино, ул. Полевая (резервуар) 20.10.21	д. Трубицино, ул. Центральная 20.10.21	пос. Елецкий 20.10.21	Аргамач-Пальна, ул. Рабочая 20.10.21	Аргамач-Пальна, ул. Школьная 20.10.21	Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная 20.10.21
1	**Запах при 20°С, 60°С**	2 балл	0	0	0	0	0	0	0
2	**Цветность**	20 градус цветности	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	**Мутность**	2,6 ЕМФ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	**Сухой остаток**	1000 мг/дм³	320±40	330±40	410±50	410±50	380±45	320±40	340±40
5	**Хлориды**	350 мг/дм³	7,2±2,2	6,6±2,0	17,9±4,0	19,5±4,5	6,8±2,0	10,8±3,0	9,7±2,9
6	**Сульфаты**	500 мг/дм³	13,0±1,9	12,0±1,8	74±7	50±7	13,1±2,0	19,7±3,0	13,6±2,0
7	**Железо общее**	0,3 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8	**Общая жесткость**	7,0 °Ж	5,6±0,8	5,5±0,8	5,1±0,8	6,4±1,0	5,6±0,8	5,6±0,8	5,7±0,9
9	**Водородный показатель**	6-9 ед. pH	7,6±0,2	7,6±0,2	7,5±0,2	7,5±0,2	7,7±0,2	7,6±0,2	7,5±0,2
10	**Нитраты**	45 мг/дм³	16,2±2,5	18,8±2,8	21,7±3,5	29,2±4,5	21,4±3,0	17,0±2,6	19,6±2,9
11	**Фтор**	1,5 мг/дм³	0,38±0,07	0,36±0,06	1,54±0,22	0,40±0,07	0,30±0,05	0,32±0,06	0,30±0,05
12	**Бор**	0,5 мг/дм³	0,078±0,020	0,055±0,014	1,87±0,30	0,174±0,045	<0,05	0,145±0,040	0,095±0,025
13	**Аммоний солевой**	2,0 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
14	**Нитриты**	3,0 мг/дм³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15	**Марганец**	0,1 /дм³	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
16	**Перманганатная окисляемость**	5,0 мг/дм³	<0,25	<0,25	0,26±0,05	0,29±0,06	0,29±0,06	<0,25	0,26±0,05
17	**ОМЧ**	Не более 50/ КОЕ в 1мл	0	0	0	0	0	0	0
18	**ОКБ**	Отсутствие / КОЕ в 100 мл	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн
19	**ТКБ**	Отсутствие / КОЕ в 100 мл	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн	Не обн

www.elseladm.ru