

**Результаты производственного контроля
(Елецкий район, Елецкий сельсовет) 2020 г.**

№ пп	Определяемые показатели	Норматив Единицы измерений	д. Трубицино (на выезде)	д. Трубицино, ул. Полевая	д. Трубицино, ул. Центральная	пос. Елецкий	Аргамач- Пальна, ул. Рабочая	Аргамач- Пальна, ул. Школьная	Аргамач- Пальна, ул. Библиотечная
1	Запах при 20°С, 60°С	2 балл	0	0	0	0	0	0	0
2	Цветность	20 градус цветности	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	Мутность	2,6 ЕМФ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	Сухой остаток	1000 мг/дм³	323±40	335±40	375±45	458±60	385±45	285±35	352±40
5	Хлориды	350 мг/дм³	6,8±2,0	6,9±1,8	15,0±4,5	20,0±4,5	7,2±2,2	6,7±2,0	11,8±3,5
6	Сульфаты	500 мг/дм³	13,0±1,9	12,5±1,9	75±7	48±7	12,8±1,9	12,8±1,9	15,2±2,3
7	Железо общее	0,3 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8	Общая жесткость	7,0 °Ж	5,6±0,8	5,5±0,8	5,0±0,8	6,4±1,0	5,6±0,8	5,8±0,9	6,0±0,9
9	Водородный показатель	6-9 ед. рН	7,51±0,20	7,37±0,20	7,85±0,20	7,63±0,20	7,60±0,20	7,51±0,20	7,59±0,20
10	Нитраты	45 мг/дм³	16,7±2,5	19,4±2,9	12,4±1,9	32±5	24,7±3,5	24,7±3,5	21,8±3,5
11	Фтор	1,5 мг/дм³	0,40±0,07	0,36±0,07	1,74±0,24	0,36±0,07	0,48±0,09	0,38±0,07	0,29±0,05
12	Бор	0,5 мг/дм³	<0,05	<0,05	1,86±0,30	0,170±0,045	<0,05	0,130±0,035	0,087±0,023
13	Аммоний солевой	2,0 мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
14	Нитриты	3,0 мг/дм³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15	Марганец	0,1 /дм³	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
16	Перманганатная окисляемость	5,0 мг/дм³	<0,25	<0,25	0,27±0,05	0,32±0,06	0,28±0,06	<0,25	<0,25