

**Результаты производственного контроля
(Елецкий район, Елецкий сельсовет) 2023 г.**

№ пп	Определяемые показатели	Норматив Единицы измерений	д. Трубицино (на выезде) 2.10.23	д. Трубицино, ул. Полевая (резервуар) 6.09.23	д. Трубицино, ул. Центральная 6.09.23	пос. Елецкий 2.10.23	Аргамач-Пальна, ул. Рабочая 10.10.23	Аргамач-Пальна, ул. Школьная 6.09.23	Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная 6.09.23
1	Запах при 20°С, 60°С	2 балл	0	0	0	0	0	0	0
2	Цветность	20 градус цветности	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	Мутность	2,6 ЕМФ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4	Сухой остаток	1000 мг/дм ³	310±35	320±40	400±50	380±45	340±40	320±40	340±40
5	Хлориды	350 мг/дм ³	7,0±0,7	7,6±0,8	13,9±1,4	20,2±2,0	7,9±0,8	6,3±0,6	10,7±1,1
6	Сульфаты	500 мг/дм ³	14,6±1,5	13,8±1,4	78±8	49±5	11,7±1,2	33,9±3,5	17,8±1,8
7	Железо общее	0,3 мг/дм ³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8	Общая жесткость	7,0 °Ж	5,1±0,8	5,5±0,8	5,4±0,8	6,2±0,9	6,0±0,9	5,5±0,8	5,9±0,9
9	Водородный показатель	6-9 ед. рН	7,5±0,2	7,6±0,2	7,4±0,2	7,3±0,2	7,6±0,2	7,3±0,2	7,4±0,2
10	Нитраты	45 мг/дм ³	17,4±1,7	21,9±2,2	12,7±1,3	26,8±2,7	24,6±2,5	4,50±0,45	31,4±3,0
11	Фтор	1,5 мг/дм ³	0,38±0,07	0,260±0,045	1,52±0,15	0,222±0,040	0,243±0,045	0,42±0,08	0,200±0,035
12	Бор	0,5 мг/дм ³	<0,05	<0,05	1,38±0,23	0,164±0,040	<0,05	0,38±0,06	<0,05
13	Аммиак	2,0 мг/дм ³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
14	Нитриты	3,0 мг/дм ³	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003
15	Марганец	0,1 /дм ³	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
16	Перманганатная окисляемость	5,0 мг/дм ³	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	0,25±0,05	0,25±0,05	0,25±0,05
17	ОМЧ	Не более 50/КОЕ в 1мл	0	0	0	0	0	0	0
18	ОКБ	Отсутствие /КОЕ в 100 мл	0	0	0	0	0	0	0
19	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,016±0,049	0,068±0,074	0,018±0,036	0,078±0,088	0,041±0,069	0,016±0,048	0,032±0,046
	Суммарная бета-активность	Бк/кг	0,053±0,029	0,159±0,039	0,182±0,042	0,051±0,041	0,070±0,027	0,093±0,040	0,089±0,056